

Протокол № 8
Заседания Правления ТСЖ «ул. Пушкина, дом 4»

Дата проведения заседания: «01» августа 2013 года.

Место проведения заседания: г. Лобня, Московской обл., ул. Пушкина, д.4, к.1, помещ. Кон., п.1

Члены Правления ТСЖ «ул.Пушкина, дом 4»: Маркова Л.М., Петелин С.А., Куманский Н.А., Якушкина Н.В.

На заседание правления присутствовали: Маркова Л.М., Петелин С.А., Куманский Н. А., Якушкина Н.В.

Время начала проведения заседания: 20:00

Окончание заседания: 21:00.

Кворум правления ТСЖ «ул. Пушкина, дом 4» имеется.

Правление правомочно принимать решения.

Повестка дня:

1. *Установка видео наблюдения.*
2. *Замена обратных клапанов в насосной станции на холодной воде.*
3. *Замена насоса на систему отопления и обратного клапана на подпитки отопления ИТП 2 корпуса.*
4. *Замена насоса на горячую воду, замена электронного управления для насоса по теплоснабжению ИТП 1 корпуса.*

По вопросам повестки дня.

1. Установка видео наблюдения.

Заслушали Маркову Л.М.. Предлагаю рассмотреть вопрос по установке видео наблюдения в подъездах и по периметру дома для безопасности жителей ТСЖ предотвращение совершения противоправных действий против детей и имущества собственников.

Формулировка для голосования:

Заключить договор с организацией на закупку и установку оборудования (при наличии денежных средств).

Голосовали «ЗА» - единогласно Решение принято: « Положительно»

2. Замена обратных клапанов и кранов в насосной станции на холодной воде.

Заслушали Маркову Л.М.. Предлагаю рассмотреть вопрос о замене обратных клапанов в насосной станции на 4 насоса Grundfos. В связи с частыми непереключениями насосов, что сказываются на подачу воды жителям дома. После осмотра инженером ТСЖ было дано заключение: непереключение одного насоса на другой является поломкой обратных клапанов. Обратные клапаны самостоятельно поменять невозможно так, как двигатели стоят на общей станине и на специальных штгях. Необходимо переделать подключение обратных клапанов и запорной арматуры для дальнейшего самостоятельного обслуживания данных клапанов и насосной станции.

Формулировка для голосования:

Заклучить договор с организацией на замену обратных клапанов и запорной арматуры.

Голосовали «ЗА» - единогласно Решение принято: « Положительно»

